

济源市发展和改革委员会文件

济发统审批〔2020〕44号

关于济源市大峪镇反头岭村管网工程 实施方案的批复

大峪镇人民政府：

你单位《关于呈报济源市大峪镇反头岭村管网工程实施方案的请示》（大政文〔2020〕12号）及相关材料收悉。根据市政府常务会议〔2019〕16号文件精神，经研究，批复如下：

一、为加大农业基础设施投资力度，同意你单位实施济源市大峪镇反头岭村管网工程。

二、建设地点：大峪镇反头岭村。

三、主要建设内容：工程主要敷设管道 5575 米（其中 DN125 钢管 5m， $\Phi 125$ UPE（1.6mpa）2260m， $\Phi 160$ UPE（0.8mpa）3310m），破混泥土路 38m，布设出水口 13 个，埋设镇墩 180 个，修建阀门井

12座，维修电房1座，维修500m³水池1座。

四、项目投资及来源：项目总投资108.2万元，资金来源为市财政资金。

五、建设工期：2020年4月—2020年7月。

请接文后，抓紧办理相关手续，争取早日开工建设。

