



221603100481
有效期2028年10月10日

济源市疾病预防控制中心

检测报告



样品编号：2025W0069

样品名称：出厂水

样品来源：梨林镇集中供水站井房

2025年3月14日

说 明

- 一、委托检测报告仅对送检样品负责。
- 二、本检测报告涂改、增删无效；未加盖单位印章无效；未经本中心书面批准，部分复制无效。
- 三、本检测报告及我单位名称未经同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 四、本检测报告共二份，一份交送检单位，一份由检测机构存档。

联系地址： 济源市沁园中路 90 号

邮政编码： 459000

联系电话： 0391-6612712

济源市疾病预防控制中心

检测报告

JYCDC-QR-31-01-2021

样品编号: 2025W0069 收样日期: 2025 年 2 月 26 日
样品受理号: 2025W0069 检测完成日期: 2025 年 3 月 14 日
报告书编号: 2025W0069 报告日期: 2025 年 3 月 14 日

第 1 页 / 共 2 页

样品名称:	出厂水	规格数量:	2.5L + 500ml
产品批号:	20250226	执行标准:	GB5749-2022
检测类别:	抽样检测	采 样 人:	丁森 王岩
样品性状及包装:	无色液体, 袋, 壶		
样品来源:	梨林镇集中供水站井房		

检测结果:

检验项目	检测值	限量值
色度(度)	<5	15
浑浊度 (NTU)	<0.5	3
臭和味	无	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.92	不小于 6.5 且不大于 8.5
总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	372	450
铝 (mg/L)	<0.0012	0.2
铁 (mg/L)	0.039	0.3
锰 (mg/L)	<0.0001	0.1
铜 (mg/L)	<0.0001	1.0
锌 (mg/L)	<0.0009	1.0
氯化物 (mg/L)	17.81	250
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)	0.36	3
溶解性总固体 (mg/L)	529	1000
硫酸盐 (mg/L)	102.36	250
砷 (mg/L)	0.00030	0.01
镉 (mg/L)	<0.0001	0.005
硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	3.45	20

济源市疾病预防控制中心

检测报告

JYCDC-QR-31-01-2021

样品编号: 2025W0069
样品受理号: 2025W0069
报告书编号: 2025W0069

收样日期: 2025年2月26日
检测完成日期: 2025年3月14日
报告日期: 2025年3月14日

第 2 页 / 共 2 页

检验项目	检测值	限量值
铬（六价，mg/L）	<0.004	0.05
氰化物（mg/L）	<0.002	0.05
氟化物（mg/L）	0.14	1.2
铅（mg/L）	<0.0001	0.01
汞（mg/L）	<0.0001	0.001
氨（以 N 计，mg/L）	<0.02	0.5
菌落总数（CFU/mL）	30	500
总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	未检出	不应检出
以下空白		

签发人: 王成

签发日期: 2025年3月14日

